

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Екатеринбург ул. Шейкмана, 84 т. ф. E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Североуральского ГО, Ивдельского ГО, ГО Пелым

(наименование органа государственного надзора)

Североуральск ул. Шахтерская, 3а, тел. 8 (34380) 3-01-12, E-mail: tond-severouralsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ИВДЕЛЯ (МОУ ДОД ДДТ)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Страшко А.Н.*

*Отдел надзорной деятельности и про- № 9
филактической работы Североураль-
ского ГО, Ивдельского ГО, ГО Пелым*

(наименование органа ГПН)

от « 3 » марта 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 09 ч. 00 мин. «18» марта 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «18» марта 2020 г., с 09 ч. 00 мин. «19» марта 2020
г. по 10 ч. 00 мин. «19» марта 2020 г.

проведена проверка

Инспектор Вавилов Владимир Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ИВДЕЛЯ (МОУ ДОД ДДТ) , г.Ивдель,**

ул. Александра Ворошилова 8а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты обозначить указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения направление движения к пожарным гидрантам (водоемам), являющимся источником противопожарного водоснабжения.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 55	19.09.2020	
2	На объекте защиты руководителю организации оборудовал пожарные шкафы элементами для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 57	19.09.2020	
3	На объекте защиты руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 50	19.09.2020	
4	На объекте защиты не допускать на путях эвакуации хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 36	19.09.2020	
5	На объекте защиты (на путях эвакуации) надежно закрепить к полу ковры (ковровые дорожки, другие покрытия полов).	Постановление правительства РФ № 390 : п. 39	19.09.2020	
6	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в уста-	Постановление правительства РФ № 390 : п. 21	19.09.2020	

	новленные сроки.		
--	------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентября 2020 г.

(квартал, месяц).

Инспектор Вавилов Владимир Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«19» марта 2020г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«__» марта 2020г.